

(с точки зрения весов и габаритов) меньшее число витков в трансформаторе, поэтому казалось бы целесообразно выбирать корень с меньшим значением - Wk4. Однако значение корня Wk3 в результате проверки дает более точное значение длительности TUp с более широким разбросом параметров блокинг-генератора, поэтому выбирается корень Wk3.

После вычисления числа витков коллекторной обмотки  $W_k = W_{k3}$  определяется число витков базовой обмотки  $W_b = W_{b3}$ :

$$W_b = \left\{ \begin{array}{l} \frac{1.21 \times W_k^2 \times M + 1.21 \times W_k \times R_b \times X + \frac{U_k^2 \times C \times R_b \times W_k \times T_u}{2 \times B_r \times S \times R_k}}{R_k} \\ \frac{U_k \times C \times W_k^2 \times R_b}{R_k} - \frac{U_k \times C \times P}{1.1 \times (W_k \times U - B_e \times R_k \times X)} \end{array} \right\} . \quad (22)$$

Далее производится уточнение количества витков базовой обмотки  $W_b$ , обмотки смещения  $W_{sm}$  и выходной обмотки  $W_v$  в зависимости от заданных коэффициентов трансформации  $N_b$ ,  $N_{sm}$  и  $N_v$ .

В программе-методике уточнение производится с помощью организации циклов (итераций).

Коррекция витков обмотки смещения  $W_{sm}$  производится следующим образом.

Сначала производится вычисление числа витков обмотки смещения  $W_{sm1}$ , которое соответствует коэффициенту трансформации  $N_{sm1}$  по формуле:

$$W_{sm1} = N_{sm} \times W_{k3} . \quad (23)$$

Затем производится сравнение полученного, на текущий момент времени, значения с ранее вычисленным, и если они отличаются больше чем на единицу, то производится коррекция числа витков в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от знака разницы сравнения:

$$W_{sm} - W_{sm1} > 0 . \quad (24)$$

Далее вычисляется падение напряжения на коллекторной обмотке  $U_{vk}$  в момент формирования импульса по формуле:

$$U_{vk} = U_k - R_k \times \left( \frac{U_k}{R_k} \cdot \frac{H_s \times (1+q) \times L}{W_{k3}} \right) . \quad (25)$$

После этого производится расчет того, какая часть от напряжения на коллекторной обмотке наводится на обмотке смещения в момент формирования импульса:

$$U_{vsm} = \frac{W_{sm}}{W_{k3}} \times U_{vk} . \quad (26)$$

Следующим шагом вычисления является расчет влияния количества витков базовой, выходной и коллекторной обмоток на величину сопротивления  $R_{sm}$ , устанавливаемое в цепи обмотки смещения  $W_{sm}$ .

Для этого рассчитываются коэффициенты трансформации всех обмоток по отношению к обмотке смещения:

$$N_{sb} = \frac{W_{b3}}{W_{sm}} , \quad (27)$$

$$N_{sv} = \frac{W_v}{W_{sm}} , \quad (28)$$

$$N_{sk} = \frac{W_{k3}}{W_{sm}} . \quad (29)$$

Затем производится пересчет всех сопротивлений, подключенных к базовой, выходной и коллекторной обмотке к числу витков обмотки смещения:

$$R_{sb} = \frac{R_b}{N_{sb}^2} , \quad (30)$$

$$R_{sv} = \frac{R_v}{N_{sv}^2} , \quad (31)$$